




PROVINCIA DI PESCARA  
SETTORE I  
Servizio edilizia Scolastica



INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'I.T.C.G. "G.  
MARCONI" DI PENNE - PALAZZO DE STERLICH  
- Ordinanza del Commissario di Governo per la ricostruzione n. 37/2017

STUDIO DI PREFATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

DESCRIZIONE DANNI DA SISMA E INTERVENTI PROPOSTI

IL TECNICO

IL COLLABORATORE TECNICO

*Valeria Zoccali*

*Marconi*

IL R.U.P.

IL DIRIGENTE

*[Signature]*

SCALA: 1:200

DATA: - 5 MAR. 2018 -

- Crollo di parte del tetto in legno con coppi e controcoppi
- Lesioni diffuse ed isolate su pareti portanti
- Lesioni nell'ammorsamento tra pareti di testa e quelle ortogonali con pericolo di ribaltamento sul lato di Via Dei Martiri Pennesi
- Distacchi longitudinali nell'interfaccia tra tavellatura e travi in ferro
- Lesioni diffuse su volte
- Lesioni di intonaci

- sostituzione di architravi
- consolidamento murature e ammassamento fra parete di testa e quella ortogonale
- consolidamento solai o volte di sottotetto
- consolidamento solai o volte dei vari piani ove necessario
- consolidamento cassonato decorativo in legno di controsoffittatura
- ancoraggio tramezzature antiribaltamento
- scaratura di lesioni
- Inserimento di tiranti
- realizzazione di cordolo sommitale
- rifacimento copertura e canali di gronda
- ripristino parti di impianti crollati negli interventi
- lavori di finitura, pavimenti, rivestimenti, intonaci, ....



— 6,15 — 5,97 — 6,15 — 7,28 — 6,71 — 3,17 —

SCALA 1:200

