



PLANIMETRIA SCALA 1:1000

PROVINCIA DI PESCARA

SETTORE I - TECNICO
Servizio *EDILIZIA SCOLASTICA E MASTERPLAN COMPETENTI*
Piazza Italia n. 30 - 65121 Pescara
Tel: 085/37241 PEC: edilizia.scolastica@pec.provincia.pescara.it

REALIZZAZIONE PALESTRA DEL LICEO SCIENTIFICO C. D'ASCANIO DI MONTESILVANO

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

Progettista
arch. Pietro CARLETTI
NATO A Cappelle s.T. IL 27-09-55 C.F.: CRLPTR55P27B61G
ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI ARCH. DI PESCARA AL **N.601**
MAIL:arch.pietro.carletti@gmail.com PEC:arch.pietro.carletti@pec.it
TEL:3292390352
Collaboratori
Ing. Ercole FERRETTI
Ing. Alessandro CHIARETTI
Arch. Luca MARTINO
Ing. Federico FLORINDI
Miriam CIAMARONE
Design. Bruno CARLETTI
Ing. Andrea GRAZIANI

Il Progettista
arch. Pietro CARLETTI

Il RUP
arch. Alessandra BERARDI

elaborato:
TAVOLA : UTA impianto aeraulico

TAV 15

Pescara, ottobre 2019

versione 1.00

Area VERDE

Area VERDE

SOCCORSO

C

EDIFICIO SCOLASTICO REALIZZATO

ASSE VIABILITA' INTERNA PAVIMENTATA

1 INGRESSO

INGRESSO AULE

PREDISPOSIZIONE ATTACCO IMPIANTI

PAVIMENTAZIONE PORTICO IN CEMENTO

ATTACCO VVF F.D.70
MANDATA Di=90mm.

AREA PAVIMENTATA SCIVOLO

RETE IDRANTI

RETE IDRANTI MANDATA Di= 45mm.

RETE GAS - ACQUA

LINEA PANNELLI SOLARI TERMICI

RETE EMERGENZA

Area coperta UTILE = 1317.

Area = 1000

Linea di fondo

Area = 800

RETE IDRANTI

CODICE PAVIMENTAZIONE 2
ILLUMINAMENTO (lux) 300

CONDOTTA CANALI METALLICI I

Punto di rigore

PALESTRA POLIVALENTE

Centro

Area di rigore

Porta

Porta

LINEA PANNELLI SOLARI TERMICI

AREA PAVIMENTATA

SERVIZI PALESTRA

CONDOTTA CANALI METALLICI I

LINEA PANNELLI SOLARI TERMICI

LINEA PANNELLI SOLARI TERMICI
UTA impianto aeraulico

RETE ELETTRICA

1 INGRESSO nord PALESTRA

EVACUATORI

3

LINEA ELETTRICA

ATTACCO IDRANTE Di=45 mm.

RETE IDRANTI

SCIVOLO
AREA PAVIMENTATA

LIMITE PERTINENZA

LEGENDA IMPIANTO AERAULICO

- Canali di mandata in acciaio zincato
- Canali di mandata in acciaio zincato
- Canali di presa aria esterna
- Canali di espulsione aria esausta
- Ugello FCR T-6pot Gr 160 o equivalente
- Griglia ripresa installata orizzontalmente FCR GXA+CT+CB1 400x200 o equivalente
- Bocchetta di mandata a parete FCR BPA 21+CB1+CT 400x200 o equivalente
- Apertura di ispezione con dimensioni adeguate al canale

Pesi delle condotte rettangolari

Dimensioni lato maggiore (mm)	Lamiera zincata	
	Spess. (mm)	Peso (kg/mq)
0-300	0.8	5.1
350-750	0.8	6.7
800-1200	1.0	8.2
1250-2000	1.2	9.8
oltre 2000	1.5	12.0